

**STEU N°20 : NAINTRÉ Bourg**  
Code Sandre de la station : 0486174S0002

Caractéristiques générales											
Filière de traitement (cf. annexe)				Boue activée aération prolongée (très faible charge)							
Date de mise en service				01/01/2002							
Commune d'implantation				NAINTRE (86174)							
Lieu-dit											
Capacité nominale STEU en EH <sup>(1)</sup>				9500							
Nombre d'abonnés raccordés											
Nombre d'habitants raccordés											
Débit de référence journalier admissible en m <sup>3</sup> /j				1425							
Prescriptions de rejet											
Soumise à		<input checked="" type="checkbox"/> Autorisation en date du ...		3/01/2001							
		<input type="checkbox"/> Déclaration en date du ...									
Milieu récepteur du rejet		Type de milieu récepteur		Eau douce de surface							
		Nom du milieu récepteur		Le Clain							
Polluant autorisé	Concentration au point de rejet (mg/l)			et / ou				Rendement (%)			
DBO <sub>5</sub>	25			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				93			
DCO	90			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				90			
MES	30			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				93			
NGL	15			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				85			
NTK	10			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				85			
pH				<input type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou							
NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	5			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				85			
Pt	2			<input checked="" type="checkbox"/> et <input type="checkbox"/> ou				85			
Charges rejetées par l'ouvrage											
Date du bilan 24h	Conformité (Oui/Non)	Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté									
		DBO <sub>5</sub>		DCO		MES		NGL		Pt	
		Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %	Conc mg/l	Rend %