

DDT DE LA VIENNE  
Service Urbanisation et Aménagement  
20, rue de la Providence  
BP 523  
86020 POITIERS CEDEX

A l'attention de M. DARDE Aurélien

NOS RÉF. LT-MODIF-PAC / RPCL / EBO / P14-0839B  
INTERLOCUTEUR Erica BOISMAIN Tel : 02 40 38 17 23 Fax : 02 40 38 85 85  
COURRIEL grt-rca-ttu-pcl@grtgaz.com  
OBJET PAC – MODIFICATION  
COMMUNE BONNEUIL-MATOURS (86)

Angoulême, le 31 mars 2015,

Monsieur,

Nous avons répondu à votre demande relative au PLU mentionné ci-dessus le 28 août 2014. A ce titre, nous vous avons transmis les éléments à intégrer à celui-ci.

Aussi, nous tenons à vous informer, dans l'attente de la parution des Arrêtés Préfectoraux définissant les Servitudes d'Utilité Publique au titre de l'urbanisme (article 555-30 b du code de l'environnement) que les valeurs précédemment communiquées relatives aux zones de dangers du poste de transport de gaz naturel haute pression évolueront en ce sens :

Poste	PMS (bar)	SUP (1)		(2) Zone d'Effets Dominos
		Rayon (m)		
		Avant	Après	
BONNEUIL MATOURS SECTIONNEMENT	67,7	25	35	32

- 1 Zones de servitudes d'utilité publique nécessitant une analyse conformément à l'arrêté ministériel du 5 mars 2014,  
2 Zones de dangers définies pour un seuil de 8 kW/m2

**Nous vous demandons de bien vouloir intégrer ces données au PLU, afin qu'elles puissent être prises en compte sans attendre la publication des dits arrêtés.**

Restant à votre disposition pour tout complément que vous jugeriez utile, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Le Responsable du Département Maintenance, Travaux Tiers & Données  
Laurent MUZART  
 **E. BOISMAIN** 